

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50526330

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*
Z.D.Y

Unser Zeichen *Our Reference*
01-SDW-CN21M10X 002

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
02.12.2021 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
JD Auspice Co., Ltd.
3F., No. 288, Sec. 2
Zhonghua Rd., Xinzhuang Dist.,
New Taipei City 242
Taiwan

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
040-0002313994

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 60947-1:2007+A1+A2
EN 60947-3:2009+A1+A2

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Fuse Holder (Fuse Holder)

Type Designation	: FH-85 FH-85L	5
Utilization Category	: DC-PV0	
Number of Pole	: 1-pole	
Rated Operational Voltage Ue	: DC 1500V	
Rated Operational Current Ie	: 50A	
Rated Insulation Voltage Ui	: 1500V	
Rated Impulse Withstand Voltage Uimp	: 8kV	
Conventional Free Air Thermal Current Ith	: same as Ie	
Conditional Short-circuit Current	: 50kA	
Pollution Degree	: 3	

5

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifizierungsstelle



Kenny Shi