



溫升驗證	○	○	○	○	○	○	○	○	○
絕緣耐電壓特性	○	○	○	○	○	○	○	○	○
絕緣耐電壓驗證	○	○	○	○	○	○	○	○	○
洩漏電流	—	—	—	○	○	○	○	○	○
額定投入及啟斷容量(過載)	○	○	○	—	—	—	○	○	○
操作性能	○	○	○	○	○	○	○	○	○
額定短時間耐電流	○	—	—	○	—	—	○	—	—
額定短路投入容量	○	—	—	—	—	—	○	—	—
額定有條件短路電流	○	○	○	○	○	○	○	○	○
致動器機構之強度	—	—	—	○	○	○	○	○	○
過載試驗	—	○	○	—	○	○	—	○	○
○=試驗									
—=不需試驗									
備考：本型式試驗表僅供資料參考，亦請參照表 14 及 15 之上標 “a”。									
<sup>(a)</sup> 僅適用於 8.3.2.1.3。									